

令和7年度 押水低区配水系(宿地内給水栓)水質検査結果

水 質 基 準 項 目	単位	採水月日	4月3日	5月15日	6月12日								
		水質基準等											
1 一 般 細 菌	1mL中	100以下	0	0	0								
2 大 腸 菌	MNP/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003										
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002										
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.04	<0.04	<0.04								
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1										
14 四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002以下											
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005										
16 1,2-ジクロロエチレン ※1	mg/L	0.04以下	<0.001										
17 ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02以下											
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											
20 ペ ン ゼ ン	mg/L	0.01以下											
21 塩 素 酸	mg/L	0.6以下	<0.05										
22 ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02以下	<0.002										
23 ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06以下	<0.001										
24 ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	<0.002										
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002										
26 臭 素 酸	mg/L	0.01以下	<0.001										
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.002										
28 トリ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	<0.002										
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001										
30 ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09以下	<0.001										
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008										
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.012										
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.005	<0.005	<0.005								
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											
38 塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200以下	12.0	13.0	13.0								
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	71	68	67								
40 蒸 発 残 留 物	mg/L	500以下											
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											
42 ジェ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001以下											
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002										
45 フェ ノ ー ル 類	mg/L	0.005以下											
46 有機物(TOC)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3								
47 p H 値		5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6								
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
49 臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50 色 度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5								
51 濁 度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1								

※1…シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

※2…定量下限値以下は【 < 】

令和7年度 押水高区配水系(山崎地内給水栓)水質検査結果

水 質 基 準 項 目	単位	採水月日	4月3日	5月15日	6月12日								
		水質基準等											
1 一 般 細 菌	1mL中	100以下	0	0	0								
2 大 腸 菌	MNP/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003										
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002										
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.33	0.22	0.18								
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1										
14 四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002以下											
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005										
16 1,2-ジクロロエチレン ※1	mg/L	0.04以下	<0.001										
17 ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02以下											
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											
20 ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01以下											
21 塩 素 酸	mg/L	0.6以下	<0.05										
22 ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02以下	<0.002										
23 ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06以下	0.002										
24 ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	0.002										
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002										
26 臭 素 酸	mg/L	0.01以下	<0.001										
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.007										
28 トリ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	0.002										
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003										
30 ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09以下	<0.001										
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008										
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.013										
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.007	0.005	0.005								
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											
38 塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200以下	10.0	7.5	7.4								
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	43	38	39								
40 蒸 発 残 留 物	mg/L	500以下											
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											
42 ジェ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001以下											
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002										
45 フェ ノ ー ル 類	mg/L	0.005以下											
46 有機物(TOC)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3								
47 p H 値		5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.8								
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
49 臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50 色 度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5								
51 濁 度	度	2以下	<0.1	0.1	<0.1								

※1…シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

※2…定量下限値以下は【 < 】

令和7年度 押水森本配水系(森本地内給水栓)水質検査結果

水 質 基 準 項 目	単位	採水月日	4月3日	5月15日	6月12日								
		水質基準等											
1 一 般 細 菌	1mL中	100以下	0	0	0								
2 大 腸 菌	MNP/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003										
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002										
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.15	0.16	0.16								
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1										
14 四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002以下											
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005										
16 1,2-ジクロロエチレン ※1	mg/L	0.04以下	<0.001										
17 ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02以下											
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											
20 ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01以下											
21 塩 素 酸	mg/L	0.6以下	<0.05										
22 ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02以下	<0.002										
23 ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06以下	<0.001										
24 ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	<0.002										
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001										
26 臭 素 酸	mg/L	0.01以下	<0.001										
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.001										
28 トリ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	<0.002										
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001										
30 ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09以下	0.001										
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008										
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.005										
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.011	0.015	0.013								
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											
38 塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200以下	14	15	15								
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	84	77	77								
40 蒸 発 残 留 物	mg/L	500以下											
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											
42 ジェ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001以下											
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002										
45 フェ ノ ー ル 類	mg/L	0.005以下											
46 有機物(TOC)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3								
47 p H 値		5.8以上8.6以下	8.1	8.0	8.0								
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
49 臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50 色 度	度	5以下	<0.5	0.6	<0.5								
51 濁 度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1								

※1…シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

※2…定量下限値以下は【 < 】

令和7年度 志雄第2配水系(出浜地内給水栓)水質検査結果

水 質 基 準 項 目	単位	採水月日	4月3日	5月15日	6月12日								
		水質基準等											
1 一 般 細 菌	1mL中	100以下	0	0	0								
2 大 腸 菌	MNP/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003										
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002										
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.04	<0.04	<0.04								
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1										
14 四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002以下											
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005										
16 1,2-ジクロロエチレン ※1	mg/L	0.04以下	<0.001										
17 ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02以下											
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											
20 ペ ン ゼ ン	mg/L	0.01以下											
21 塩 素 酸	mg/L	0.6以下	<0.05										
22 ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02以下	<0.002										
23 ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06以下	<0.001										
24 ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	<0.002										
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001										
26 臭 素 酸	mg/L	0.01以下	<0.001										
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.001										
28 トリ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	<0.002										
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.001										
30 ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09以下	<0.001										
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008										
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.005										
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.006	0.016	0.010								
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											
38 塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200以下	12	13	13								
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	75	68	66								
40 蒸 発 残 留 物	mg/L	500以下											
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											
42 ジェ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001以下											
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002										
45 フェ ノ ー ル 類	mg/L	0.005以下											
46 有機物(TOC)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3								
47 p H 値		5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6								
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
49 臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50 色 度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5								
51 濁 度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1								

※1…シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

※2…定量下限値以下は【 < 】

令和7年度 志雄所司原・走入配水系(所司原地内給水栓)水質検査結果

水 質 基 準 項 目	単位	採水月日	4月3日	5月15日	6月12日								
		水質基準等											
1 一 般 細 菌	1mL中	100以下	0	0	0								
2 大 腸 菌	MNP/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出								
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003										
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002										
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.04	<0.04	<0.04								
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1										
14 四 塩 化 炭 素	mg/L	0.002以下											
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005										
16 1,2-ジクロロエチレン ※1	mg/L	0.04以下	<0.001										
17 ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg/L	0.02以下											
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											
20 ベ ン ゼ ン	mg/L	0.01以下											
21 塩 素 酸	mg/L	0.6以下	<0.05										
22 ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.02以下	<0.002										
23 ク ロ ロ ホ ル ム	mg/L	0.06以下	<0.001										
24 ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	<0.002										
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002										
26 臭 素 酸	mg/L	0.01以下	<0.001										
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.004										
28 トリ ク ロ ロ 酢 酸	mg/L	0.03以下	<0.002										
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001										
30 ブ ロ モ ホ ル ム	mg/L	0.09以下	0.001										
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008										
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.005										
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.005	<0.005	<0.005								
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											
38 塩 化 物 イ オ ン	mg/L	200以下	12	13	13								
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	74	67	66								
40 蒸 発 残 留 物	mg/L	500以下											
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											
42 ジェ オ ス ミ ン	mg/L	0.00001以下											
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002										
45 フェ ノ ー ル 類	mg/L	0.005以下											
46 有機物(TOC)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3								
47 p H 値		5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6								
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
49 臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50 色 度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5								
51 濁 度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1								

※1・・・シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

※2・・・定量下限値以下は【 < 】