

令和7年5月9日(金)入札にかかる質疑回答

件名: 相見保育所空調機更新工事

No.	質疑事項	回答
1	調理室のエアコンですが、厨房用天吊5馬力タイプと記載ありますが、仕様はPLZ-ERMP140H4(天井カセット形)です。型式間違いでしょうか？	記載間違いです。正しくは、PCZ-ERMP140H4(厨房用天吊5馬力タイプ)です。
2	下処理室、休憩・更衣室の壁掛けエアコンの室外機は耐重塩害仕様ですが、調理室、検収室は耐重塩害仕様での内訳でしょうか？	室外機はそれぞれ耐重塩害仕様です。