（特記事項）

※既存空調機器及びパッケージエアコン機器類及び配管付属品
全て撤去処分とする。ボイラー機器は適切に処分とする。

記号	名称	仕様	台数	指定メーカー リスト
B	温水ボイラー	出力 75,000 Kcal/h　A重油焚　燃料消費量 11.4ℓ/h　電気容量 バーナモーター 0.15kW 着火トランス 0.33kVA　煙突径 225φ 鋼板 3.2t/1 使用 断熱工事含む　コンクリート基礎 100H	1	昭和　巴　ダン
P-1	温水循環ポンプ	ラインポンプ　50φ × 200ℓ/min × 3.5m × 0.4kW － 3相 200V　圧力計付	1	エバラ　日立　極東
OMT	地下貯油槽	1,950ℓ 槽　詳細図参照　タンクレベルメーター（工技研 EL-3.5 組込）	1	鋳鋼カン　共和　美本
OST	オイルサービスタンク	有効 100ℓ 槽　500×500×500H　鋼板 2.3t/1　ブラケット架台 L-50×50×4　油面計　防爆フロートスイッチ　他付属品一式含む	1	全　上
OGP	オイルギヤーポンプ	ベルト掛け　20φ × 20ℓ/min × 3.7m × 0.4kW － 3相 200V　据付 詳細図参照	1	エバラ　東　極東
EXT	膨張タンク	有効 100ℓ 槽　500W × 500D × 500H　内部エポキシコーティング　アングル架台　B.T 20φ 共　保温工事 ⓕ 40t/M	1	鋳鋼カン　共和　美本
FC-1	ファンコンベクター	床置型　暖房能力 8,150 kcal/h　標準水量 10ℓ/min　FAN 16 CMM 25W 1φ 100V　吹出口前	4	木村　昭和　新星
-2	〃	床置ローボーイ型　暖房能力 5,400 kcal/h　標準水量 10ℓ/min　FAN 16 CMM 25W 1φ 100V　コントロールスイッチ 別置	6	全　上
-3	〃	床置型　暖房能力 3,050 kcal/h　標準水量 10ℓ/min　FAN 8 CMM 50W 1φ 100V　吹出口前	2	全　上
PC-1	パネルコンベクター	壁掛型　温水型　全長 1,400C × 奥行 130D × 高さ 550H　放熱パイプ — 銅管　フィン — 銅板　輻射パネル — 鋼板　タッピングサイズ — 15A × 15A　エアー抜弁 附属	2	昭和・P.S　木村
-2	〃	〃　〃　1,100C × 130D × 550H　〃　〃　〃　〃　〃	2	全　上
-3	〃	〃　〃　500C × 130D × 550H　〃　〃　〃　〃　〃	1	全　上
F-1	排風機	No 1/2 × 18.1 m³/min × 15 mmAq × 0.2 kW － 3相 200V　防震吊金物	1	エバラ　日立　極東
-2	〃	圧力扇　40φ × 2,820 CMH × 50W － 3相 200V　外部ステンレスフード、木枠付　（FV-40KTJ-S 相当品）　静音型	1	松下　三菱　東芝
-3	換気扇	壁付　風量 870 m³/h × 33W　単相 100V　外部ステンレスフード 木枠付　（FV-25AFZ-C 相当品）	2	全　上
-4	〃	壁付　吸排式　吸 654 m³/h × 26W　排 930 m³/h × 33W　外部ステンレスフード付　（FV-25PVZ-C 相当品）	1	全　上
-5	〃	天井付　風量 210 m³/h × 31W　単相 100V　外部バンドキャップ　静音型　（FV-18BFC 相当品）	5	全　上
-6	〃	天井付　風量 114 m³/h × 21W　単相 100V　外部バンドキャップ　静音型　（FV-14BFC 相当品）	3	全　上
-7	〃	天井付　風量 54 m³/h × 24W　単相 100V　外部バンドキャップ　静音型　（FV-10BFC 相当品）	1	全　上

設計年月日	工事名	図番
2026.3	旧北部保育所解体工事	M-08
訂正	整番 25057 / 標題 既存撤去空調換気機器リスト	縮尺 A1=NS A3=NS