

[illegible]

[illegible]

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
1.衛生器具設備								
CS20AB	SH30BA(密結タンク),TCF4724V86W(洗浄便座)							
車いす対応便器	YH702(棚付二連紙巻器),取付共	個	1					
CS232B	SH232BA(密結タンク),TCF6624(洗浄便座)							
腰掛式便器	YH702(棚付二連紙巻器),取付共	個	4					
CS232B	SH233BA(手洗器付タンク),TCF6624(洗浄便座)							
腰掛式便器	YH702(棚付二連紙巻器),取付共	個	2					
UFS910JS								
小便器	取付共	個	3					
L582CS	アンダーカウンター式							
洗面器	TLE28005J(自動水栓),取付共	個	10					
LS351C	セルフリング式							
洗面器	TLE28005J(自動水栓),取付共	個	1					
L530	アンダーカウンター式							
洗面器	TL4CFU(アングル形止水栓),取付共	個	1					
TMF49AY2	(自閉式サーモスタット)							
混合水栓	取付共	個	28					
TBH44								
シャワーセット	TB18RR(シャワー),取付共	個	2					
TMF47ARRA	(壁付サーモスタット混合水栓 定量止水式)							
バス水栓	取付共	個	2					
SK22A								
掃除用流し	T23AE20C(横水栓),取付共	個	1					
T28AUNH13								
横水栓	取付共	個	8					
水栓柱		個	7					
散水栓ボックス	水栓共	個	1					
T112CL10								
L型手すり	取付共	個	3					
T112CU22								
小便器用手すり	取付共	個	1					
T112C5								
I型手すり	取付共	個	2					
CF-24								
シートペーパーホルダー	取付共	個	7					
YKT100								
ペーパータオルホルダー	取付共	個	7					

[illegible]

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
2.屋外給水設備								
TW-1 受水槽	FRP製複合版パネル形 実容量:18.0m ³ 空容量:24.0m ³	基	1					
同上据付費		基	1					
同上搬入費		基	1					
PU-1 加圧給水ポンプ	SUS製,推定末端一定インバーター制御,赤水対策品,自動交互並列運転 50×40φ×280L/min×35mAq×1.5kW×2	台	1					
同上据付費	小形給水ポンプユニット 標準基礎 1.5kw以下	台	1					
PW-1 補給水ポンプ	ステンレス製ラインポンプ 32φ×60L/min×20mAq×0.75kW	台	1					
同上据付費	小形給水ポンプユニット 標準基礎 0.75kw以下	台	1					
給水 ポリ粉体ライニング鋼管 改修	SGP-PB 屋外架空 20A	m	12					
給水 ポリ粉体ライニング鋼管 改修	SGP-PB 屋外架空 40A	m	11					
給水 ポリ粉体ライニング鋼管 改修	SGP-PB 屋外架空 50A	m	18					
給水 ポリ粉体ライニング鋼管 改修	SGP-PB 屋外架空 80A	m	5					
給水 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)改修	埋設 40A	m	11					
給水 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)改修	埋設 50A	m	2					
給水 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)改修	埋設 75A	m	2					
青銅仕切弁	5K(ねじ・給水用) 20A	個	2					
仕切弁(管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 40A	個	4					
仕切弁(管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 50A	個	3					
仕切弁(管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	個	2					
仕切弁(管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	個	3					

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
	10K(ねじ・給水用)							
Y形ストレーナー(管端防食コア)	40A	個	1					
	10K(ねじ・給水用)							
Y形ストレーナー(管端防食コア)	50A	個	1					
	10K キア							
ライニングバタフライ弁	80A	個	2					
	ペローズ形							
フレキシブルジョイント	20A	個	4					
	ペローズ形							
フレキシブルジョイント	40A	個	2					
	ペローズ形							
フレキシブルジョイント	50A	個	5					
	合成ゴム製							
防振継手	40A	個	2					
	合成ゴム製							
防振継手	50A	個	2					
	合成ゴム製							
定水位弁	50A	個	1					
	複式							
ホールタップ	20A	個	2					
	鋼管類							
配管分岐	保温有 20A	箇所	1					
	鋼管類							
配管分岐	保温有 40A	箇所	2					
	鋼管類							
配管分岐	保温有 50A	箇所	2					
	鋼管類							
配管分岐	保温有 80A	箇所	1					
	樹脂管類							
配管分岐	保温無 100A	箇所	2					
	ポリスチレンフォーム							
給水管 保温	屋外露出 ステンレス鋼板 20A	m	12					
	ポリスチレンフォーム							
給水管 保温	屋外露出 ステンレス鋼板 40A	m	11					
	ポリスチレンフォーム							
給水管 保温	屋外露出 ステンレス鋼板 50A	m	18					
	ポリスチレンフォーム							
給水管 保温	屋外露出 ステンレス鋼板 80A	m	5					
受水槽廻り計装工事		式	1					

[illegible]

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
3.屋内給水設備								
給水	SGP-PB							
ポリ粉体ライニング鋼管 改修	機械室・便所 20A	m	6					
給水	SGP-PB							
ポリ粉体ライニング鋼管 改修	機械室・便所 40A	m	1					
給水	SGP-PB							
ポリ粉体ライニング鋼管 改修	機械室・便所 65A	m	3					
給水	SGP-PB							
ポリ粉体ライニング鋼管 改修	機械室・便所 80A	m	13					
給水	SGP-PB							
ポリ粉体ライニング鋼管 改修	暗渠 20A	m	6					
給水	SGP-PB							
ポリ粉体ライニング鋼管 改修	暗渠 25A	m	1					
	5K(ねじ・給水用)							
仕切弁(管端防食コア)	20A	個	1					
	5K(ねじ・給水用)							
仕切弁(管端防食コア)	40A	個	1					
	5K フランジ							
ねずみ鋳鉄仕切弁	65A	個	1					
	5K フランジ							
ねずみ鋳鉄逆止弁	65A	個	1					
	ステンレス製							
フレキシブルジョイント	65A	個	1					
機械はつり	50A-200mm	箇所	3					
	鋼管類							
配管分岐	保温有 25A	個	1					
	鋼管類							
配管分岐	保温有 65A	個	1					
	鋼管類							
配管分岐	保温有 80A	個	1					
	ポリスチレン							
給水管 保温	機械室・便所・倉庫 アルミガラスクロス 20A	m	6					
	ポリスチレン							
給水管 保温	機械室・便所・倉庫 アルミガラスクロス 40A	m	1					
	ポリスチレン							
給水管 保温	機械室・便所・倉庫 アルミガラスクロス 65A	m	3					
	ポリスチレン							
給水管 保温	機械室・便所・倉庫 アルミガラスクロス 80A	m	13					

[illegible]

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
4.給湯設備								
BH-93 給湯ボイラー	無圧式温水機,灯油焚き 定格:930kW 給湯:240kW 昇温:690kW	基	1					
同上据付費	無圧式温水発生機 733.0Kw以下	基	1					
同上搬入費		式	1					
PH-1 一次給湯ポンプ	ステンレス製ラインポンプ 32φ×80L/min×10mAq×0.4kW	台	1					
同上据付費		台	1					
PH-2 二次給湯ポンプ	ステンレス製ラインポンプ 32φ×50L/min×8mAq×0.25kW	台	1					
同上据付費	オイルポンプ 0.4kw以下	台	1					
PH-3 昇温ポンプ	ステンレス製ラインポンプ 65φ×660L/min×10mAq×2.2kW 多段ポンプ	台	1					
同上据付費	標準基礎 2.2kw以下	台	1					
TVW-40 貯湯槽	円筒,立形,ヒーターレス 容量:4,000Lit	基	1					
同上据付費		基	1					
同上搬入費		式	1					
TE-1-1 膨張タンク	密閉型ダイヤフラム式 容量:109.0Lit	基	1					
同上据付費		基	1					
煙道改造改修		式	1					
給湯 一般配管用ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 暗渠 20A	m	8					
給湯 一般配管用ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 暗渠 25A	m	2					
給湯 一般配管用ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 13A	m	4					
給湯 一般配管用ステンレス鋼鋼管 改修	拡管式 機械室・便所 20A	m	15					

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
給湯	拡管式							
一般配管用ステンレス鋼鋼管 改修	機械室・便所 25A	m	8					
給湯	拡管式							
一般配管用ステンレス鋼鋼管 改修	機械室・便所 30A	m	82					
給湯	拡管式							
一般配管用ステンレス鋼鋼管 改修	機械室・便所 40A	m	23					
給湯	拡管式							
一般配管用ステンレス鋼鋼管 改修	機械室・便所 50A	m	30					
給湯	拡管式							
一般配管用ステンレス鋼鋼管 改修	機械室・便所 60A	m	50					
給湯	溶接接合							
一般配管用ステンレス鋼鋼管 改修	機械室・便所 80A	m	7					
給湯	溶接接合							
一般配管用ステンレス鋼鋼管 改修	機械室・便所 100A	m	13					
	5K ねじ・給湯用							
青銅仕切弁	50A	個	1					
	10K フランジ							
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	65A	個	16					
	10K フランジ							
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	80A	個	1					
	10K フランジ							
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	100A	個	5					
	10K ネジ							
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	20A	個	18					
	10K ネジ							
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	25A	個	3					
	10K ネジ							
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	32A	個	8					
	10K ネジ							
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	40A	個	7					
	10K ネジ							
一般配管用ステンレス鋼仕切弁	50A	個	21					
	10K ネジ							
一般配管用ステンレス鋼逆止弁	25A	個	1					
	10K ネジ							
一般配管用ステンレス鋼逆止弁	40A	個	1					
	10K ネジ							
一般配管用ステンレス鋼逆止弁	50A	個	3					
	10K							
ステンレス鋼Y形ストレーナー	50A	個	5					

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
ステンレス鋼Y形ストレーナー	10K 65A	個	2					
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 25A	個	1					
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 32A	個	2					
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 40A	個	4					
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 65A	個	2					
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 80A	個	1					
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 100A	個	2					
防振継手	合成ゴム製 25A	個	2					
防振継手	合成ゴム製 40A	個	2					
防振継手	合成ゴム製 100A	個	2					
自動エア抜き弁	20A	個	10					
安全弁	32A	個	2					
電動弁	単座二方口 青銅製 1.0MPa ネジ 50A	個	3					
電動弁	三方口 鋳鉄製 1.0MPa フランジ 50A	個	2					
電動弁	三方口 鋳鉄製 1.0MPa フランジ 65A	個	2					
圧力計	水用	個	6					
温度計	バイメタル	個	6					
浴槽適温水補給ユニット	LUS-5	個	1					
機械はつり	50A-200mm	箇所	3					
配管分岐	鋼管類 保温有 20A	箇所	2					

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
	鋼管類							
配管分岐	保温有 25A	箇所	1					
	鋼管類							
配管分岐	保温有 40A	箇所	4					
	鋼管類							
配管分岐	保温有 60A	箇所	2					
	グラスウール							
貯湯タンク 保温		m ²	13					
	グラスウール							
給湯管 保温	暗渠 着色アルミガラスクロス 20A	m	8					
	グラスウール							
給湯管 保温	暗渠 着色アルミガラスクロス 25A	m	2					
	グラスウール							
給湯管 保温	機械室,書庫 アルミガラスクロス 13A	m	4					
	グラスウール							
給湯管 保温	機械室,書庫 アルミガラスクロス 20A	m	15					
	グラスウール							
給湯管 保温	機械室,書庫 アルミガラスクロス 25A	m	8					
	グラスウール							
給湯管 保温	機械室,書庫 アルミガラスクロス 30A	m	82					
	グラスウール							
給湯管 保温	機械室,書庫 アルミガラスクロス 40A	m	23					
	グラスウール							
給湯管 保温	機械室,書庫 アルミガラスクロス 50A	m	30					
	グラスウール							
給湯管 保温	機械室,書庫 アルミガラスクロス 60A	m	50					
	グラスウール							
給湯管 保温	機械室,書庫 アルミガラスクロス 80A	m	7					
	グラスウール							
給湯管 保温	機械室,書庫 アルミガラスクロス 100A	m	13					
仮設足場		式	1					
配管系統 調整		m	232					
計								

[illegible]

[illegible]

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
7.源泉設備								
TS-2	耐熱FRPサントイッチパネル組立型,多雪型							
第二源泉槽	実容量:32.0m ³ 空容量:40.0m ³	基	1					
同上据付費		基	1					
同上搬入費		式	1					
PS-2	ステンレス製ラインポンプ							
源泉昇温ポンプ	32φ×40L/min×10mAq×0.4kW	台	1					
同上据付費		台	1					
HEX-1	チタン製プレート式							
熱交換器	交換熱量:132kW 高温:189L/min 低温:47.0L/min	基	1					
同上据付費		基	1					
同上搬入費		式	1					
源泉								
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP) 改修	屋外架空 40A	m	45					
源泉								
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP) 改修	屋外架空 100A	m	1					
仕切弁	塩ビ 給湯用 40A	個	9					
逆止弁	塩ビ 給湯用 40A	個	1					
Y形ストレーナー	塩ビ 40A	個	1					
ボールバルブ	塩ビ 20A	個	1					
ボールバルブ	塩ビ 40A	個	1					
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 40A	個	1					
防振継手	合成ゴム製 40A	個	2					
圧力計	水用	個	2					
温度計	バイメタル	個	2					

[illegible]

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
8.ろ過設備								
FS-1 ろ過機	ろ過機本体-FRP製,全自動方式,ユニット式,セラミックろ材 処理能力:30m ³ /h,熱交換器:137.2kW	組	2					
同上据付費		組	2					
FS-2 ろ過機	ろ過機本体-FRP製,全自動方式,ユニット式,セラミックろ材 処理能力:30m ³ /h,熱交換器:162.8kW	組	1					
同上据付費		組	1					
ろ過機試運転調整費	炉材充填費込	式	1					
ろ過機運送費		式	1					
	SGP-VA							
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 改修	機械室・便所 80A	m	13					
耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 25A	m	1					
耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 40A	m	21					
耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 50A	m	18					
耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 75A	m	91					
青銅仕切弁	5K(ねじ・給湯用) 20A	個	2					
青銅仕切弁	5K(ねじ・給湯用) 40A	個	2					
青銅仕切弁	5K(ねじ・給湯用) 50A	個	4					
ねずみ鋳鉄仕切弁	5K(フランジ・給湯用) 80A	個	6					
ライニング仕切弁	5K(フランジ・給湯用) 80A	個	6					
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 40A	個	2					
フレキシブルジョイント	ヘローズ形 80A	個	6					
防振継手	合成ゴム製 50A	個	4					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
1)衛生器具設備								
C780AB	S790B,TS790SAU,TCF781(ウォシュレット),							
車いす対応便器 撤去	TCA55(リモコン),T53S75,TES790	台	1					
C780B	SS790B,TCF661R(ウォシュレット)							
腰掛式便器 撤去		台	2					
C780B	SS790B,TCF661R(ウォシュレット)							
腰掛式便器 撤去		台	2					
C750V	S570B,TS750ZS32,TS670FZS,TS571D,							
和風大便器 撤去	T82C32,T56H5	台	2					
紙巻器 撤去		個	7					
UFS610CE	T64SP							
小便器 撤去		台	3					
L582C	TEL51BRX,TL306B16R							
洗面器 撤去		台	10					
L503A	TEL50ARX,TF103B							
洗面器 撤去		台	1					
L517	TL605A,TL306B16SR							
洗面器 撤去		台	1					
TMF49WGRX	(オートストップ)							
シャワー金具 撤去		台	28					
TB17R	TF35ZRX							
埋込形シャワー金具 撤去		台	2					
TMF47AX	(水風呂)							
バス水栓 撤去		台	2					
SK22A	TK22,T32SN,T23AE20,T9R							
掃除用流し 撤去		台	1					
T26H13								
掃除用水栓 撤去		台	8					
T28AH13	塩ビ製水栓柱900L							
水栓柱 撤去		台	7					
T27H13	SUSボックス共(土間埋込用)							
散水栓 撤去		台	1					
T112C	多用途L型							
手すり 撤去	T110D4×3(金具)	台	3					
T112CU1	小便器用							
手すり 撤去	T110D4×4(金具)	台	1					
T112C5	多用途I型							
手すり 撤去	T110D4×4(金具)	台	2					
YR30								
シートペーパーホルダー 撤去		台	5					

[illegible]

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
2)屋外給水設備								
TW-1	FRPサントイッチパネル組立型,多雪型							
受水槽 撤去	実容量:18.0m ³ 空容量:24.0m ³	基	1					
同上搬出費		基	1					
PU-1	吐出圧力一定給水ユニット							
加圧給水ポンプ 撤去	50×40φ×350L/min×25mAq×1.5kW×2	台	1					
撤去	SGP-VA							
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋外架空 20A	m	11					
撤去	SGP-VA							
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋外架空 40A	m	11					
撤去	SGP-VA							
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋外架空 50A	m	17					
撤去	SGP-VA							
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	屋外架空 80A	m	4					
撤去								
耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	埋設配管 40A	m	11					
撤去								
耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	埋設配管 50A	m	2					
撤去								
耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	埋設配管 75A	m	2					
	5K(フランジ)							
バタフライ弁 撤去	80A	個	2					
受水槽廻り計装 撤去		式	1					
給水管 保温撤去	再使用しない ポリスチレン 屋外架空 20A	m	11					
給水管 保温撤去	再使用しない ポリスチレン 屋外架空 40A	m	11					
給水管 保温撤去	再使用しない ポリスチレン 屋外架空 50A	m	17					
給水管 保温撤去	再使用しない ポリスチレン 屋外架空 80A	m	4					
計								

[illegible]

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
4)給湯設備								
BH-60	無圧式温水機,灯油焚き							
給湯ボイラー 撤去	定格:733kW 給湯:240kW 昇温:493kW	基	1					
同上搬出費		基	1					
PS-1	ステンレス製ラインポンプ							
送湯ポンプ 撤去	40φ×50L/min×25mAq×1.5kW	台	1					
PH-1	ステンレス製ラインポンプ							
一次給湯ポンプ 撤去	32φ×80L/min×10mAq×0.4kW	台	1					
PH-2	ステンレス製ラインポンプ							
二次給湯ポンプ 撤去	32φ×50L/min×8mAq×0.25kW	台	1					
PH-3	ステンレス製ラインポンプ							
昇温ポンプ 撤去	50φ×500L/min×10mAq×2.2kW	台	1					
TVW-40	円筒,立形,ヒーターレス							
貯湯槽 撤去	容量:4,000Lit	基	1					
同上搬出費		基	1					
煙道 撤去		式	1					
TE-1	密閉型ダイヤフラム式							
膨張タンク 撤去	容量:98.0Lit	基	1					
撤去								
ステンレス鋼鋼管	機械室 13A	m	3					
撤去								
ステンレス鋼鋼管	機械室 20A	m	13					
撤去								
ステンレス鋼鋼管	機械室 25A	m	7					
撤去								
ステンレス鋼鋼管	機械室 32A	m	74					
撤去								
ステンレス鋼鋼管	機械室 40A	m	21					
撤去								
ステンレス鋼鋼管	機械室 50A	m	27					
撤去								
ステンレス鋼鋼管	機械室 60A	m	45					
撤去								
ステンレス鋼鋼管	機械室 80A	m	7					
撤去								
ステンレス鋼鋼管	機械室 100A	m	13					

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
仕切弁 撤去	65A	個	16					
仕切弁 撤去	80A	個	1					
仕切弁 撤去	100A	個	5					
Y型ストレーナー 撤去	65A	個	2					
フレキシブルジョイント 撤去	65A	個	2					
フレキシブルジョイント 撤去	80A	個	1					
フレキシブルジョイント 撤去	100A	個	2					
防振接手 撤去	100A	個	2					
連立シャワー用中形・大形サーモスタット	GUS-5002	個	1					
給湯管 保温撤去	再使用しない グラスウール 機械室・書庫 13A	m	3					
給湯管 保温撤去	再使用しない グラスウール 機械室・書庫 20A	m	13					
給湯管 保温撤去	再使用しない グラスウール 機械室・書庫 25A	m	7					
給湯管 保温撤去	再使用しない グラスウール 機械室・書庫 32A	m	74					
給湯管 保温撤去	再使用しない グラスウール 機械室・書庫 40A	m	21					
給湯管 保温撤去	再使用しない グラスウール 機械室・書庫 50A	m	27					
給湯管 保温撤去	再使用しない グラスウール 機械室・書庫 60A	m	45					
給湯管 保温撤去	再使用しない グラスウール 機械室・書庫 80A	m	7					
給湯管 保温撤去	再使用しない グラスウール 機械室・書庫 100A	m	13					
計								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
8)ろ過設備								
FS-1	ろ過機本体-FRP製,全自動方式,ユニット式,セラミックろ材							
ろ過機 撤去	処理能力:30m ³ /h,熱交換器:137.2kW	組	2					
同上搬出費		組	2					
FS-2	ろ過機本体-FRP製,全自動方式,ユニット式,セラミックろ材							
ろ過機 撤去	処理能力:30m ³ /h,熱交換器:162.8kW	組	1					
同上搬出費		組	1					
PJ-1	自吸式ナイロンコーティングポンプ							
ジェットポンプ 撤去	50φ×300L/min×25mAq×2.2kW	台	2					
B-1	(パイプラマト用)							
送風機 撤去	40φ×0.7m ³ /m×0.1kg×0.75kW	台	2					
撤去	SGP-VA							
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	機械室・便所 80A	m	12					
撤去								
耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室 25A	m	1					
撤去								
耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室 40A	m	19					
撤去								
耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室 50A	m	16					
撤去								
耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	機械室 75A	m	82					
仕切弁 撤去	80A	個	12					
フレキシブルジョイント 撤去	80A	個	6					
防振接手 撤去	80A	個	8					
配管切断	鋼管類 保温有 40A	箇所	2					
配管切断	鋼管類 保温有 50A	箇所	4					
給湯管 保温撤去	再使用しない グラスウール 機械室・書庫 25A	m	1					
給湯管 保温撤去	再使用しない グラスウール 機械室・書庫 40A	m	19					
給湯管 保温撤去	再使用しない グラスウール 機械室・書庫 50A	m	16					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
1.機器設備								
RH-20 冷温水発生機	冷却塔一体型,二重効用吸収式 灯油焚き C:70.3kW,H:84.4kW	基	1					
同上据付費	無圧式温水発生機 582.0Kw以下	基	1					
同上搬入費		式	1					
冷温水発生機試運転調整費		式	1					
FCU-3C ファンコイルユニット	天井カセット・2方向 C:2.63kw H:3.98kw 7.5L/min	台	1					
FCU-4C ファンコイルユニット	天井カセット・2方向 C:3.54kw H:5.32kw 10.0L/min	台	1					
FCU-6C ファンコイルユニット	天井カセット・2方向 C:5.08kw H:7.58kw 15.0L/min	台	6					
FCU-4D ファンコイルユニット	天井埋込形 C:3.25kw H:5.05kw 8.0L/min	台	2					
FCU-8D ファンコイルユニット	天井埋込高静圧形 C:9.30kw H:16.03kw 26.7L/min	台	3					
同上据付費	カセット形 640m3/h以上	台	8					
同上据付費	天井吊り形 1120m3/h以上	台	5					
ファンコイルユニット調整費		台	13					
HC-1 温水コイルユニット	プレートフィンコイル,ダクト用ケーシング共 風量:3,800m ³ /h 能力:33.3kw 水量:50L/min	台	1					
同上据付費		台	1					
EH-1 電気ベースボートヒーター	ステンレス製,自然対流方式パネル型電気暖房器, サーモスタット内蔵 H:0.5kw 取外し・再取付	台	1					
EH-2 電気ベースボートヒーター	ステンレス製,自然対流方式パネル型電気暖房器, サーモスタット内蔵 H:1.0kw 取外し・再取付	台	2					
TE-1-2 膨張タンク	密閉型ダイヤフラム式 容量:60.0L/min	台	1					
同上据付費		台	1					
PO-1 オイルポンプ	自吸うず流型 32φ×21L/min×18mAq×0.75kW	台	1					

[illegible]

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
2.配管設備								
温水	ねじ接合							
配管用炭素鋼鋼管(白)改修	屋内一般 20A	m	37					
温水	ねじ接合							
配管用炭素鋼鋼管(白)改修	機械室・便所 32A	m	2					
温水	ねじ接合							
配管用炭素鋼鋼管(白)改修	屋外架空 50A	m	11					
排水								
硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 25A	m	28					
油								
配管用炭素鋼鋼管(黒)改修	機械室・便所 20A	m	4					
油								
配管用炭素鋼鋼管(黒)改修	屋外架空 20A	m	4					
ドレンホース	25A	m	14					
	10K(ねじ)							
青銅仕切弁	15A	個	1					
	10K(ねじ)							
青銅仕切弁	20A	個	1					
	10K(ねじ)							
青銅仕切弁	32A	個	1					
	10K(ねじ)							
青銅仕切弁	50A	個	2					
	10K(ねじ)							
ファンコイル用ボールバルブ	20A	個	26					
	10K(ねじ)							
マレアップル鉄仕切弁	20A	個	3					
フレキシブルジョイント	20A	個	26					
フレキシブルジョイント	50A	個	4					
	油用							
フレキシブルジョイント	20A	個	2					
自動エア抜弁	15A	個	1					
圧力計	水用	個	2					
温度計		個	2					

[illegible]

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
3.空調ダ'外設備								
	0.5mm (≤750)							
共板フランジ 工法ダ'外	インサート無	m ²	3					
(低圧用)	0.6mm (450< ≤750)							
チャンパー	インサート無	m ²	6					
(低圧用)	0.8mm (750< ≤1500)							
チャンパー	インサート無	m ²	21					
	1.2mm (<2200)							
ボックス	インサート無	m ²	7					
	BL-D							
線状吹出口	2000mm	個	2					
ノズル形吹出口	200 φ	個	4					
	HS							
ユニバーサル形吹出口	750×250	個	2					
	HS							
ユニバーサル形吹出口	1200×250	個	3					
	VHS							
ユニバーサル形吹出口	750×100	個	2					
	5mm							
サランフィルター	750×250	個	2					
	5mm							
サランフィルター	1200×250	個	3					
ダ'外分岐	200mm	箇所	2					
ダ'外分岐	700×150	箇所	2					
ダ'外分岐	700×200	箇所	2					
ダ'外分岐	300×150	箇所	2					
ダ'外分岐	1400×150	箇所	2					
ダ'外分岐	1400×200	箇所	3					
	屋内隠ぺい アルミガラスクロス							
長方形ダ'外保温	グラスウール 保温厚25	m ²	3					
消音内貼り	グラスウール 保温厚25	m ²	34					

[illegible]

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
4.換気設備								
VF-1	天井埋込形,低騒音タイプ°							
換気扇	50m3/h×50Pa	台	2					
VF-2	天井埋込形,低騒音タイプ°							
換気扇	90m3/h×50Pa	台	3					
VF-3	天井埋込形,低騒音タイプ°							
換気扇	170m3/h×50Pa	台	2					
VF-4	天井埋込形,低騒音タイプ°							
換気扇	200m3/h×50Pa	台	2					
VF-5	天井埋込形,低騒音タイプ°							
換気扇	270m3/h×50Pa	台	2					
換気扇 据付費	天井埋込形	台	11					
FX-1	天井埋込形,インテリアパネル							
空調換気扇	120m3/h×50Pa	台	1					
FX-2	天井埋込形							
空調換気扇	250m3/h×80Pa	台	1					
FX-3	天井埋込形							
空調換気扇	380m3/h×80Pa	台	2					
全熱交換器 据付費		台	4					
OF-1	天吊埋込タイプ°,消音形							
片吸込シロッコファン	3,800m3/h×150Pa	台	1					
送風機 据付		台	1					
EF-1	天吊埋込タイプ°,消音形							
ストレートシロッコファン	700m3/h×80Pa	台	2					
送風機 据付		台	2					
PF-1	ステンレス製,低騒音タイプ°							
有圧換気扇	700m3/h×30Pa	台	4					
PF-2	低騒音タイプ°							
有圧換気扇	700m3/h×30Pa	台	2					
圧力扇 据付	400φ以下	台	6					
計								

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
5.換気ダクト設備								
	0.5mm (≤750)							
共板フランジ 工法ダクト	インサート無	m ²	6					
	0.8mm (750 < ≤1500)							
共板フランジ 工法ダクト	インサート無	m ²	3					
スパイラルダクト	100mm	m	10					
スパイラルダクト	150mm	m	22					
	SUS							
スパイラルダクト	250mm	m	3					
(低圧用)	0.5mm (≤750)							
ボックス	インサート無	m ²	6					
(低圧用)	0.8mm (750 < ≤1500)							
チャンバー	インサート無	m ²	3					
	SUS製							
制気口ボックス	350×350×350	個	6					
	SUS製							
制気口ボックス	800×300×350	個	6					
	VHS							
ユニバーサル形吹出口	200×200	個	1					
	VHS							
ユニバーサル形吹出口	250×250	個	2					
	VHS							
ユニバーサル形吹出口	700×150	個	2					
	H							
ユニバーサル形吹出口	200×200	個	1					
	H							
ユニバーサル形吹出口	250×250	個	2					
	HS(SUS)							
ユニバーサル形吹出口	200×200	個	6					
	VHS(SUS)							
ユニバーサル形吹出口	750×150	個	6					
風量調整ダンパー	450×400	個	1					
モーターダンパー	450×400	個	1					
送風機用たわみ継手	片吸込形 #2	組	1					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

名 称	品質・形状・摘要	単位	数 量	単 価	金 額	出 来 高		備 考
						数 量	金 額	
5)換気ダクト設備								
	再使用しない							
長方形ダクト撤去	0.5mm	m ²	6					
	再使用しない							
長方形ダクト撤去	0.8mm	m ²	3					
スパイラルダクト撤去	100mm	m	10					
スパイラルダクト撤去	150mm	m	22					
スパイラルダクト撤去	250mm	m	3					
	再使用しない							
チャンパー撤去	0.5mm	m ²	11					
	再使用しない							
チャンパー撤去	0.8mm	m ²	11					
	再使用しない							
ユニバーサル形吹出口撤去	0.04m ² 以下	個	8					
	再使用しない							
ユニバーサル形吹出口撤去	0.1m ² 以下	個	3					
	再使用しない							
ユニバーサル形吹出口撤去	0.2m ² 以下	個	8					
	再使用しない							
風量調節ダンパー撤去	0.5m ² 以下	個	1					
	再使用しない							
モーターダンパー撤去	0.5m ² 以下	個	1					
送風機用たわみ継手撤去	片吸込形 #2	組	1					
送風機用たわみ継手撤去	片吸込形 #1 1/4	組	1					
	グラスウール							
長方形ダクト保温撤去	屋内隠ぺい アルミガラスクロス 再使用しない	m ²	9					
	再使用しない							
スパイラルダクト保温撤去	屋内隠ぺい	m	35					
消音内貼り撤去	グラスウール 保温厚25	m ²	22					
計								

[illegible]