

令和 8 年 1 0 月 2 7 日入札にかかる質疑応答

件名： 今浜処理区中橋マンホールポンプ更新工事

No.	質疑事項	回答
1	特記仕様書の第 2 章 ポンプ設備について型式の仕様ですが、改良ノンクログ型となっております。 既設ポンプの機器仕様銘板の型式はCW150でこれはスクリュウタイプになります。 ポンプの仕様は既設ポンプと同様で良いでしょうか。	既設ポンプと同様も可とする。